様式第５号

公　表　一　覧　表

市町村	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容		その他消防長が必要と認める事項	
			指摘事項	根拠法令	公表日	その他
人吉市	東京堂ビル	人吉市九日町４５－１	屋内消火栓設備の未設置	消防法 第１７条 第１項	令和４年（２０２２年） １０月１７日	