

## 第12 粉末消火設備

令第13条及び第18条並びに規則第21条の規定によるほか、次によること。

### 1 消火剤

粉末消火設備の消火剤の成分及び性状は、「消火器用消火剤の技術上の規格を定める省令」(昭和39年自治省令第28号)第7条に適合した検定品であること。

### 2 全域放出方式の粉末消火設備

#### (1) 貯蔵容器等の設置場所

粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この第12において「貯蔵容器等」という。)の設置場所は、第10 不活性ガス消火設備2、(1)の規定を準用すること。

#### (2) 貯蔵容器等

規則第21条第4項第3号の規定によるほか、次によること。

ア 貯蔵タンクは、温度40度(規則第19条第5項第6号口に規定する温度の上限)における貯蔵タンクの1.5倍以上の圧力に耐えるものであること。

イ 加圧式の貯蔵容器等に設ける規則第21条第4項第3号二、第7号ホ(へ)及び第5項に規定する放出弁は、認定評価品とすること。

#### (3) クリーニング装置

規則第21条第4項第4号に規定するクリーニング装置は、次によること。

ア クリーニング用のガスは、窒素ガス又は二酸化炭素によるものとし、その容量は、消火剤1kgにつき、次表の量以上とすること。

《クリーニング用ガスの容量》

使用ガスの種類	加圧式	蓄圧式
窒素ガス	不要	10リットル
二酸化炭素	20g	

イ クリーニング用のガスは、専用容器とすること。ただし、加圧用ガスに窒素ガスを用いる場合は、この限りでない。

ウ クリーニング用のガス貯蔵容器の構造及び安全装置は、規則第21条第4項第5号及び5号の2に規定されている加圧用ガス容器の基準を準用すること。

#### (4) 選択弁

規則第21条第4項第11号に規定する選択弁は、第10 不活性ガス消火設備2、(3)の規定を準用すること。

#### (5) 容器弁等


規則第21条第4項第3号口及び八、第5号の2並びに第12号に規定する容器弁、安全装置及び破壊板(以下この第12において「容器弁等」という。)は、認定評価品とすること。

(6) 配管等

配管等は、規則第21条第4項第7号の規定によるほか、次によること。

- ア 起動の用に供する配管で、起動容器と貯蔵容器との間には、当該配管に誤作動防止のため逃し弁（リリーフバルブ）を設けること。
- イ 主管からの分岐部分から各ヘッドに至るまでの配管は、放射圧力が均一となるようすべてトーナメント形式とし、かつ、末端の取付ヘッド数を2個以内とすること。ただし、有効な三方分岐管等を使用した場合は、3個とすることができる。
- ウ 配管を分岐する場合は、屈曲部分で粉末消火剤が片側に押しやられ、粉末消火剤と加圧ガスが分離してしまうため、次のいずれかの配管方式とすること。
  - (ア) 粉末容器側にある屈曲部分の手前の配管とT字継手により接続する配管を直角とする方式
  - (イ) 粉末容器側にある屈曲部分からT字継手までの距離を管径の20倍以上の距離とする方式
  - (ウ) T字継手へ至る配管には、屈曲部分を設けず、T字継手の先に屈曲部分を設ける方式
  - (エ) 前（ア）から（ウ）までのほか、粉末消火剤と加圧ガスの分離を防止できる方式

《粉末消火剤と加圧ガスの分離を防止できる配管方式の例》



(7) 噴射ヘッド

規則第21条第1項第3号に規定する噴射ヘッドは、認定評価品とすること。

(8) 防護区画の構造等

第10 不活性ガス消火設備2、(8)(クを除く。)の規定を準用すること。

- (9) 制御盤等  
第10 不活性ガス消火設備2、(10)の規定を準用すること。
- (10) 圧力調整器  
規則第21条第4項第8号に規定するほか、次によること。  
ア 圧力調整器には、指示圧力が1次側にあつては、25MPa以上、2次側にあつては調整圧力に見合った圧力計を取り付けること。  
イ 容器開放の際2次圧力をおおむね1.5MPaから2.0MPaまでに減圧し、貯蔵容器等に導入すること。  
ウ 圧力調整器は、有効放出時間において、放射圧力の15%減まで維持できる流量性能を有するものであること。
- (11) 定圧作動装置  
規則第21条第4項第9号に規定する定圧作動装置は、認定評価品とすること。
- (12) 起動装置  
第10 不活性ガス消火設備2、(11)の規定を準用すること。
- (13) 音響警報装置  
第10 不活性ガス消火設備2、(12)の規定を準用すること。
- (14) 放出表示灯  
第10 不活性ガス消火設備2、(13)の規定を準用すること。
- (15) 非常電源、配線等  
令第18条第6号及び規則第21条第4項第17号の規定によるほか、第4 屋内消火栓設備9の規定を準用すること。
- 3 局所放出方式の粉末消火設備
- (1) 放射区域の重複  
防護対象物が2以上存する場合で、これらの放射区域(一の選択弁により消火剤が放射される区域をいう。以下この第12において同じ。)が相互に1.2m以下の距離(重複及び接する場合を含む。)にある防護対象物は、一の防護対象物とみなし貯蔵容器等を設置すること。
- (2) 消火剤の貯蔵量  
規則第21条第3項第2号及び第3号の規定によるほか、前(1)により、一の防護対象物とみなした場合の消火剤量は、当該一の防護対象物に必要な量とする。
- (3) 貯蔵容器等の設置場所  
前2、(1)の規定によること。
- (4) 貯蔵容器等  
前2、(2)の規定によること。
- (5) 選択弁  
前2、(4)の規定によること。

- (6) 容器弁等  
前2、(5)の規定によること。
- (7) 配管等  
前2、(6)の規定によること。
- (8) 噴射ヘッド  
規則第21条第2項第2号に規定する噴射ヘッドは、認定評価品とすること。
- (9) 制御盤等  
制御盤等を設ける場合は、前2、(9)の規定によること。ただし、遅延装置は設けないことができる。
- (10) 圧力調整器  
前2、(10)の規定によること。
- (11) 定圧作動装置  
前2、(11)の規定によること。
- (12) 起動装置  
前2、(12)の規定によること。
- (13) 音響警報装置  
前2、(13)の規定によること。
- (14) 非常電源、配線等  
前2、(15)の規定によること。

#### 4 移動式の粉末消火設備

第10 不活性ガス消火設備4の規定を準用するほか、第7 泡消火設備等で移動式とすることができる場所の取扱い2、(2)、イに規定する場所に設置する場合は、消火配管(雨水等により、使用不能とならないような措置が講じられているものに限る。)その他の必要な機器を次により設けること。

- (1) 消火配管は直管とすること。
- (2) 消火配管には消火口を設け、ノズルが容易に接続でき、かつ、はずれにくいように措置すること。
- (3) 消火口に地下1段用及び地下2段用と判別できる表示をすること。
- (4) 噴射ヘッドは、認定評価品とすること。
- (5) 消火配管等は、有効に維持管理すること。